

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.107.0210298-13

Зареєстровано в Реєстрі за № _____

Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **27 вересня 2013** до **25 вересня 2015**

Срок дієвості с

Продукція **Фітинги з латуні $d_n = 14 - 63$ мм для з'єднання з трубами PE-Xc, PE-Xc/EVON, PE-Xc/AL/PE, PE-RT/EVON, PE-RT/Al/PE-RT під торговими** **7412 20 00 00**

Продукція **марками TECEflex, TECElogo та TECEfloor при будівництві холодного, гарячого водопостачання, водяного радіаторного опалення та систем опалення підлоги і поверхонь** код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

Стойкість з'єднань фітингів з відповідними трубами до дії внутрішнього тиску при 95 °C не менше 165 годин в умовах згідно з рядком 4 таблиці 13 ДСТУ Б В.2.7-143:2007 (напруження в стінці 4,6 МПа), згідно з рядком 3 таблиці 7 ТУ У В.2.5-25.2-00152336 -042:2006 «Труби металопластикові для внутрішніх мереж холодного, гарячого водопостачання, опалення підлоги та радіаторного водяного опалення.» (випробувальний тиск 21 бар) та згідно з рядком 4 таблиці 12 ТУ У В.2.7-25.2-30336890-013:2012 «Труби та деталі з'єднувальні з термостійкого поліетилену PE- RT для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення.» (напруження в стінці 4,1 МПа), відповідно

Виробник продукції

Изготовитель продукции

фірма «TECE GmbH» за адресою: Hollefeldstrase 57, D-48282 Emsdetten (Німеччина)

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ «ТЕСЕ Україна», код ЄДРПОУ 35575461, Україна, 03680, м. Київ, вул. Малинська 18 за дорученням виробника фірми «ТЕСЕ» GmbH (Німеччина) від 22.03.2011. ЄДРПОУ 35575461

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Продукція, що виробляється серійно та постачається до України з 26.09.2013 до 25.09.2015. Технічний нагляд - один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ОС «ЦентрСЕПРОтепломережа», м. Київ, вул. Боженка, 86Г, т/факс 044 205-41-58 Свідоцтво призн./уповн. №UA.P.107 від 16.02.2012, Атестат акредитації № 10112 від 22.02.2013

На підставі

На основании

Протоколу сертифікаційних випробувань від 21 серпня 2013 року № 169-2013 Випробувальної лабораторії «ЦСТМ» з випробувань трубопровідної продукції та полімерних матеріалів будівельного призначення ТОВ «Орган сертифікації 'ЦентрСЕПРОтепломережа» (03103, м. Київ, Залізничне шосе, 47), Атестат акредитації №2Н1064 від 01.11.2011 р. (чинний до 31.10.2014 р.), Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/78413 від 29.08.2013, Звіту за результатами технічного нагляду за виробництвом підприємства «Multilayer Pipe Company» Sp. z o.o. від 19.02.2013, Звіту за результатами технічного нагляду за виробництвом підприємства «ТЕСЕ» GmbH (Німеччина) від 21.02.2013р., Акт обстеження виробництва від 12 грудня 2006 р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации

О.В. Семенець

підпис

ініціали, прізвище



Цінність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76